



SAFE WRK

Wir prüfen clever, Sie nutzen sicher.

Besuchsbericht

Formaler Besuchsbericht mit Geräte- und Detailprotokollen

KUNDE
Muster Firma

KUNDENCODE
2026

NIEDERLASSUNG / STANDORT
Mustermann

BESUCHSDATUM
18.10.2026

PRÜFER
Befähigte Person

PRÜFGERÄT (HERSTELLER / MODELL / TYP)
METREL / DeltaGT - MI 3309 BT

SERIENNUMMER / GERÄTE-ID
26210645

BERICHTSNUMMER
RPT-2026-0081 · v1

AUSGESTELLT AM
19.10.2026, 14:03:18

SPRACHE
DE

BERICHTSTYP
Besuchsbericht

ERSTELLT VON
info@safewrk.com

VERIFIKATIONSREFERENZ
Musterbericht

VERIFIKATION
QR-Code scannen oder manuell prüfen
Musterbericht



Besuchs-Zusammenfassung

Dieser Bericht dient als formaler Nachweis der durchgeführten Geräteprüfungen für den Besuchstermin.

FELD	WERT
Berichtsnummer	RPT-2026-0081
Kunde	Muster Firma
Kundencode	2026
Niederlassung	Mustermann
Besuchsdatum	18.10.2026
Prüfer	Befähigte Person
Prüfgerät (Hersteller / Modell / Typ)	METREL / DeltaGT - MI 3309 BT
Seriennummer / Geräte-ID	26210645
Geräte gesamt	11
Bestanden / Nicht bestanden	11 / 0
Fehlerquote	0%
Prüfgrundlage	DGUV V3 / DIN EN 50699 (VDE 0702)

Nächste Maßnahmen

- Keine unmittelbaren Maßnahmen erforderlich.

D

GERÄTE GESAMT
11

P

BESTANDEN
11

F

NICHT BESTANDEN
0

%

FEHLERQUOTE
0%

BERICHTSNUMMER	RPT-2026-0081
PRÜFUNTERNEHMEN	SafeWrk
KUNDENCODE	2026
KUNDE	Muster Firma
NIEDERLASSUNG	Mustermann
ANSPRECHPARTNER	Max Mustermann
STRASSE	Alexanderplatz 1
PLZ / ORT	10178 Berlin
BESUCHSDATUM	18.10.2026
KALENDERWOCHE	KW42_2026
PRÜFER	Befähigte Person
PRÜFGERÄT (HERSTELLER / MODELL / TYP)	METREL / DeltaGT - MI 3309 BT
SERIENNUMMER / GERÄTE-ID	26210645
ERZEUGT AM	19.10.2026, 14:03:18

Besuchsbestätigung

FRAGE	ERGEBNIS
Ist der Prüfumfang vor Ort vollständig freigegeben und zugänglich?	BESTANDEN
Gab es standortbezogene Einschränkungen, die die Prüfung beeinflussen?	BESTANDEN
Wurden alle Abweichungen/Ausschlüsse dieses Besuchs dokumentiert?	BESTANDEN

Besuchsübersicht

BESTANDENE GERÄTE	11
NICHT BESTANDENE GERÄTE	0
ENTWÜRFE	0
FEHLERQUOTE	0%

Auswertung nach Gerätegruppe

GERÄTEGRUPPE	GERÄTE	BESTANDEN	NICHT BESTANDEN	ENTWURF
Werkzeuge	5	5	0	0
Sonstiges	3	3	0	0
Wärmegeräte	3	3	0	0

Nicht bestandene Geräte

NR.	INVENTAR-NR.	GERÄT	FEHLERBILD	GESAMTURTEIL
-	Keine nicht bestandenen Geräte dokumentiert	-	-	-

Besuchsnachweise

VORSCHAU	DATEI	KATEGORIE	NOTIZ	GRÖSSE	HOCHGELADEN VON	ERFASST AM
Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.						

Geräteübersicht

N R.	INVENT AR-NR.	GERÄTEART	GERÄTEG RUPPE	STAN DORT	FEH LER	SK / PRÜFPRO FIL	DATU M	ERFASST AM	NÄCHSTE PRÜFUNG	ERGEBNIS
1	1000000 33	Akkuladegerä t Werkstatt	Werkzeu ge	Lager	-	II	18.10. 2026	18.10.2026, 20:05:19	18.10.2027	BESTANDEN
2	1000000 34	Akkuladegerä t Werkstatt	Werkzeu ge	Lager	-	II	18.10. 2026	18.10.2026, 20:05:19	18.10.2027	BESTANDEN
3	1000000 35	Akkuladegerä t Werkstatt	Werkzeu ge	Lager	-	II	18.10. 2026	18.10.2026, 20:05:19	18.10.2027	BESTANDEN
4	1000000 36	Ventilator	Sonstige s	Büro	-	II	18.10. 2026	18.10.2026, 20:12:52	18.10.2028	BESTANDEN
5	1000000 37	Heizung	Wärmeg eräte	Lager	-	I	18.10. 2026	18.10.2026, 20:35:03	18.10.2027	BESTANDEN
6	1000000 38	Heizung	Wärmeg eräte	Lager	-	I	18.10. 2026	18.10.2026, 20:35:03	18.10.2027	BESTANDEN
7	1000000 39	Heizung	Wärmeg eräte	Lager	-	I	18.10. 2026	18.10.2026, 20:35:03	18.10.2027	BESTANDEN
8	1000000 40	Hand- Bohrmaschin e	Werkzeu ge	Werks tatt	-	II	18.10. 2026	18.10.2026, 20:49:17	18.10.2027	BESTANDEN
9	1000000 41	Hand- Bohrmaschin e	Werkzeu ge	Werks tatt	-	II	18.10. 2026	18.10.2026, 20:49:17	18.10.2027	BESTANDEN
10	1000000 42	Kühlschrank	Sonstige s	Werks tatt	-	I	18.10. 2026	18.10.2026, 20:50:15	18.10.2027	BESTANDEN
11	1000000 43	Kühlschrank	Sonstige s	Werks tatt	-	I	18.10. 2026	18.10.2026, 20:50:15	18.10.2027	BESTANDEN

Detailprotokolle je Gerät

#1 · Akkuladegerät Werkstatt

BESTANDEN

INVENTAR-NR.	100000033
GERÄTEGRUPPE	Werkzeuge
STANDORT	Lager
SK / PRÜFPROFIL	II
FEHLERBILD	-
FUNKTIONSPRÜFUNG	-
PRÜFDATUM	18.10.2026
NÄCHSTE PRÜFUNG	18.10.2027
PRÜFER	Befähigte Person

Sichtprüfung

FRAGE	ERGEBNIS
Alles in Ordnung?	BESTANDEN
Ist der Schutzleiter in Ordnung?	ENTFÄLLT
Sind Isolierteile in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Gehäuse in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Typenschild in Ordnung?	BESTANDEN
Sind keine Anzeichen für unsachgemäßen Gebrauch vorhanden?	BESTANDEN

Messwerte

PARAMETER	WERT	REFERENZ	BEWERTUNG
R_ISO	19.99 MOhm	>= 19.99 MOhm	BESTANDEN
I_EA	0.5 mA	<= 0.5 mA	BESTANDEN
I.O.	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST

Nachweise / Anhänge

VORSCHAU	DATEI	KATEGORIE	NOTIZ	GRÖSSE	HOCHGELADEN VON	ERFASST AM
Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.						

BESTANDEN

INVENTAR-NR.	100000034
GERÄTEGRUPPE	Werkzeuge
STANDORT	Lager
SK / PRÜFPROFIL	II
FEHLERBILD	-
FUNKTIONSPRÜFUNG	-
PRÜFDATUM	18.10.2026
NÄCHSTE PRÜFUNG	18.10.2027
PRÜFER	Befähigte Person

Sichtprüfung

FRAGE	ERGEBNIS
Alles in Ordnung?	BESTANDEN
Ist der Schutzleiter in Ordnung?	ENTFÄLLT
Sind Isolierteile in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Gehäuse in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Typenschild in Ordnung?	BESTANDEN
Sind keine Anzeichen für unsachgemäßen Gebrauch vorhanden?	BESTANDEN

Messwerte

PARAMETER	WERT	REFERENZ	BEWERTUNG
R_ISO	19.99 MOhm	>= 19.99 MOhm	BESTANDEN
I_EA	0.5 mA	<= 0.5 mA	BESTANDEN
I.O.	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST

Nachweise / Anhänge

VORSCHAU	DATEI	KATEGORIE	NOTIZ	GRÖSSE	HOCHGELADEN VON	ERFASST AM
Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.						

BESTANDEN

INVENTAR-NR.	100000035
GERÄTEGRUPPE	Werkzeuge
STANDORT	Lager
SK / PRÜFPROFIL	II
FEHLERBILD	-
FUNKTIONSPRÜFUNG	-
PRÜFDATUM	18.10.2026
NÄCHSTE PRÜFUNG	18.10.2027
PRÜFER	Befähigte Person

Sichtprüfung

FRAGE	ERGEBNIS
Alles in Ordnung?	BESTANDEN
Ist der Schutzleiter in Ordnung?	ENTFÄLLT
Sind Isolierteile in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Gehäuse in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Typenschild in Ordnung?	BESTANDEN
Sind keine Anzeichen für unsachgemäßen Gebrauch vorhanden?	BESTANDEN

Messwerte

PARAMETER	WERT	REFERENZ	BEWERTUNG
R_ISO	19.99 MOhm	>= 19.99 MOhm	BESTANDEN
I_EA	0.5 mA	<= 0.5 mA	BESTANDEN
I.O.	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST

Nachweise / Anhänge

VORSCHAU	DATEI	KATEGORIE	NOTIZ	GRÖSSE	HOCHGELADEN VON	ERFASST AM
----------	-------	-----------	-------	--------	-----------------	------------

Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.

BESTANDEN

Sichtprüfung

Messwerte

Nachweise / Anhänge

Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.

BESTANDEN

Sichtprüfung

Messwerte

Nachweise / Anhänge

VORSCHAU	DATEI	KATEGORIE	NOTIZ	GRÖSSE	HOCHGELADEN VON	ERFASST AM
Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.						

BESTANDEN

INVENTAR-NR.	100000038
GERÄTEGRUPPE	Wärmegeräte
STANDORT	Lager
SK / PRÜFPROFIL	I
FEHLERBILD	-
FUNKTIONSPRÜFUNG	-
PRÜFdatum	18.10.2026
NÄCHSTE PRÜFUNG	18.10.2027
PRÜFER	Befähigte Person

Sichtprüfung

FRAGE	ERGEBNIS
Alles in Ordnung?	BESTANDEN
Ist der Schutzleiter in Ordnung?	BESTANDEN
Sind Isolierteile in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Gehäuse in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Typenschild in Ordnung?	BESTANDEN
Sind keine Anzeichen für unsachgemäßen Gebrauch vorhanden?	BESTANDEN

Messwerte

PARAMETER	WERT	REFERENZ	BEWERTUNG
R_PE	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST
R_ISO	19.99 MOhm	>= 19.99 MOhm	BESTANDEN
I_EA	3.5 mA	<= 3.5 mA	BESTANDEN
I.O.	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST

Nachweise / Anhänge

VORSCHAU	DATEI	KATEGORIE	NOTIZ	GRÖSSE	HOCHGELADEN VON	ERFASST AM
Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.						

BESTANDEN

INVENTAR-NR.	100000039
GERÄTEGRUPPE	Wärmegeräte
STANDORT	Lager
SK / PRÜFPROFIL	I
FEHLERBILD	-
FUNKTIONSPRÜFUNG	-
PRÜFDATUM	18.10.2026
NÄCHSTE PRÜFUNG	18.10.2027
PRÜFER	Befähigte Person

Sichtprüfung

FRAGE	ERGEBNIS
Alles in Ordnung?	BESTANDEN
Ist der Schutzleiter in Ordnung?	BESTANDEN
Sind Isolierteile in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Gehäuse in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Typenschild in Ordnung?	BESTANDEN
Sind keine Anzeichen für unsachgemäßen Gebrauch vorhanden?	BESTANDEN

Messwerte

PARAMETER	WERT	REFERENZ	BEWERTUNG
R_PE	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST
R_ISO	19.99 MOhm	>= 19.99 MOhm	BESTANDEN
I_EA	3.5 mA	<= 3.5 mA	BESTANDEN
I.O.	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST

Nachweise / Anhänge

VORSCHAU	DATEI	KATEGORIE	NOTIZ	GRÖSSE	HOCHGELADEN VON	ERFASST AM
Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.						

BESTANDEN

Sichtprüfung

Messwerte

Nachweise / Anhänge

VORSCHAU	DATEI	KATEGORIE	NOTIZ	GRÖSSE	HOCHGELADEN VON	ERFASST AM
Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.						

BESTANDEN

INVENTAR-NR.	100000041
GERÄTEGRUPPE	Werkzeuge
STANDORT	Werkstatt
SK / PRÜFPROFIL	II
FEHLERBILD	-
FUNKTIONSPRÜFUNG	-
PRÜFdatum	18.10.2026
NÄCHSTE PRÜFUNG	18.10.2027
PRÜFER	Befähigte Person

Sichtprüfung

FRAGE	ERGEBNIS
Alles in Ordnung?	BESTANDEN
Ist der Schutzleiter in Ordnung?	ENTFÄLLT
Sind Isolierteile in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Gehäuse in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Typenschild in Ordnung?	BESTANDEN
Sind keine Anzeichen für unsachgemäßen Gebrauch vorhanden?	BESTANDEN

Messwerte

PARAMETER	WERT	REFERENZ	BEWERTUNG
R_ISO	19.99 MOhm	>= 19.99 MOhm	BESTANDEN
I_EA	0.5 mA	<= 0.5 mA	BESTANDEN
I.O.	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST

Nachweise / Anhänge

VORSCHAU	DATEI	KATEGORIE	NOTIZ	GRÖSSE	HOCHGELADEN VON	ERFASST AM
Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.						

BESTANDEN

INVENTAR-NR.	100000042
GERÄTEGRUPPE	Sonstiges
STANDORT	Werkstatt
SK / PRÜFPROFIL	I
FEHLERBILD	-
FUNKTIONSPRÜFUNG	-
PRÜFdatum	18.10.2026
NÄCHSTE PRÜFUNG	18.10.2027
PRÜFER	Befähigte Person

Sichtprüfung

FRAGE	ERGEBNIS
Alles in Ordnung?	BESTANDEN
Ist der Schutzleiter in Ordnung?	BESTANDEN
Sind Isolierteile in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Gehäuse in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Typenschild in Ordnung?	BESTANDEN
Sind keine Anzeichen für unsachgemäßen Gebrauch vorhanden?	BESTANDEN

Messwerte

PARAMETER	WERT	REFERENZ	BEWERTUNG
R_PE	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST
R_ISO	19.99 MOhm	>= 19.99 MOhm	BESTANDEN
I_EA	3.5 mA	<= 3.5 mA	BESTANDEN
I.O.	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST

Nachweise / Anhänge

VORSCHAU	DATEI	KATEGORIE	NOTIZ	GRÖSSE	HOCHGELADEN VON	ERFASST AM
Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.						

BESTANDEN

INVENTAR-NR.	100000043
GERÄTEGRUPPE	Sonstiges
STANDORT	Werkstatt
SK / PRÜFPROFIL	I
FEHLERBILD	-
FUNKTIONSPRÜFUNG	-
PRÜFDATUM	18.10.2026
NÄCHSTE PRÜFUNG	18.10.2027
PRÜFER	Befähigte Person

Sichtprüfung

FRAGE	ERGEBNIS
Alles in Ordnung?	BESTANDEN
Ist der Schutzleiter in Ordnung?	BESTANDEN
Sind Isolierteile in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Gehäuse in Ordnung?	BESTANDEN
Ist das Typenschild in Ordnung?	BESTANDEN
Sind keine Anzeichen für unsachgemäßen Gebrauch vorhanden?	BESTANDEN

Messwerte

PARAMETER	WERT	REFERENZ	BEWERTUNG
R_PE	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST
R_ISO	19.99 MOhm	>= 19.99 MOhm	BESTANDEN
I_EA	3.5 mA	<= 3.5 mA	BESTANDEN
I.O.	ok	Dokumentierter Wert	ERFASST

Nachweise / Anhänge

VORSCHAU	DATEI	KATEGORIE	NOTIZ	GRÖSSE	HOCHGELADEN VON	ERFASST AM
Für diesen Abschnitt wurden keine Nachweise oder Anhänge eingereicht.						