



SAFE WRK

Wir prüfen clever, Sie nutzen sicher.

Besuchsübersicht

Kompakte Besuchszusammenfassung

KUNDE

Muster Firma

KUNDENCODE

2026

NIEDERLASSUNG / STANDORT

Mustermann

BESUCHSDATUM

18.10.2026

PRÜFER

Befähigte Person

PRÜFGERÄT (HERSTELLER /
MODELL / TYP)

METREL / DeltaGT - MI 3309
BT

SERIENNUMMER / GERÄTE-ID

26210645

BERICHTSNUMMER

RPT-2026-0080 · v1

AUSGESTELLT AM

19.10.2026, 14:02:19

SPRACHE

DE

BERICHTSTYP

Besuchsübersicht

ERSTELLT VON

info@safewrk.com

VERIFIKATIONSREFERENZ

Musterbericht

VERIFIKATION

QR-Code scannen oder manuell
prüfen

Musterbericht

MUSTER

Besuchs-Zusammenfassung

Dieser Bericht dient als formaler Nachweis der durchgeführten Geräteprüfungen für den Besuchstermin.

FELD	WERT
Berichtsnummer	RPT-2026-0080
Kunde	Muster Firma
Kundencode	2026
Niederlassung	Mustermann
Besuchsdatum	18.10.2026
Prüfer	Befähigte Person
Prüfgerät (Hersteller / Modell / Typ)	METREL / DeltaGT - MI 3309 BT
Seriennummer / Geräte-ID	26210645
Geräte gesamt	11
Bestanden / Nicht bestanden	11 / 0
Fehlerquote	0%
Prüfgrundlage	DGUV V3 / DIN EN 50699 (VDE 0702)

Nächste Maßnahmen

- Keine unmittelbaren Maßnahmen erforderlich.

D

GERÄTE GESAMT

11

P

BESTANDEN

11

F

NICHT BESTANDEN

0

%

FEHLERQUOTE

0%

BERICHTSNUMMER	RPT-2026-0080
PRÜFUNTERNEHMEN	SafeWrk
KUNDENCODE	2026
KUNDE	Muster Firma
NIEDERLASSUNG	Mustermann
ANSPRECHPARTNER	Max Mustermann
STRASSE	Alexanderplatz 1
PLZ / ORT	10178 Berlin
BESUCHSDATUM	18.10.2026
KALENDERWOCHE	KW42_2026
PRÜFER	Befähigte Person
PRÜFGERÄT (HERSTELLER / MODELL / TYP)	METREL / DeltaGT - MI 3309 BT
SERIENNUMMER / GERÄTE-ID	26210645
ERZEUGT AM	19.10.2026, 14:02:19

Ausnahmen der Sichtprüfung

INVENTAR-NR.	FRAGE	ERGEBNIS
100000033	Ist der Schutzleiter in Ordnung?	Entfällt
100000034	Ist der Schutzleiter in Ordnung?	Entfällt
100000035	Ist der Schutzleiter in Ordnung?	Entfällt
100000036	Ist der Schutzleiter in Ordnung?	Entfällt
100000040	Ist der Schutzleiter in Ordnung?	Entfällt
100000041	Ist der Schutzleiter in Ordnung?	Entfällt

Geräteübersicht

N R.	INVENT AR-NR.	GERÄTEART	GERÄTEG RUPPE	STAN DORT	FEH LER	SK / PRÜFPRO FIL	DATU M	ERFASST AM	NÄCHSTE PRÜFUNG	ERGEBNIS
1	1000000 33	Akkuladegerä t Werkstatt	Werkzeu ge	Lager	-	II	18.10. 2026	18.10.2026, 20:05:19	18.10.2027	BESTANDEN
2	1000000 34	Akkuladegerä t Werkstatt	Werkzeu ge	Lager	-	II	18.10. 2026	18.10.2026, 20:05:19	18.10.2027	BESTANDEN
3	1000000 35	Akkuladegerä t Werkstatt	Werkzeu ge	Lager	-	II	18.10. 2026	18.10.2026, 20:05:19	18.10.2027	BESTANDEN

N R.	INVENT AR-NR.	GERÄTEART	GERÄTEGRUPPE	STANDORT	FEHLER	SK / PRÜFPROFIL	DATUM	ERFASST AM	NÄCHSTE PRÜFUNG	ERGEBNIS
4	100000036	Ventilator	Sonstige s	Büro	-	II	18.10.2026	18.10.2026, 20:12:52	18.10.2028	BESTANDEN
5	100000037	Heizung	Wärmegeräte	Lager	-	I	18.10.2026	18.10.2026, 20:35:03	18.10.2027	BESTANDEN
6	100000038	Heizung	Wärmegeräte	Lager	-	I	18.10.2026	18.10.2026, 20:35:03	18.10.2027	BESTANDEN
7	100000039	Heizung	Wärmegeräte	Lager	-	I	18.10.2026	18.10.2026, 20:35:03	18.10.2027	BESTANDEN
8	100000040	Hand-Bohrmaschine	Werkzeuge	Werkstatt	-	II	18.10.2026	18.10.2026, 20:49:17	18.10.2027	BESTANDEN
9	100000041	Hand-Bohrmaschine	Werkzeuge	Werkstatt	-	II	18.10.2026	18.10.2026, 20:49:17	18.10.2027	BESTANDEN
10	100000042	Kühlschrank	Sonstige s	Werkstatt	-	I	18.10.2026	18.10.2026, 20:50:15	18.10.2027	BESTANDEN
11	100000043	Kühlschrank	Sonstige s	Werkstatt	-	I	18.10.2026	18.10.2026, 20:50:15	18.10.2027	BESTANDEN